

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-21	0—2	25	1.43
	2—4	22	3.5
	4—6	25	2.02
	6—8	26	2.33
	8—10	22	5.94
	10—12	29	5.82
	12—14	23	2.44
	14—16	23	4.02
	16—18	19	0.18
	18—20	22	1.25
	20—22	23	5.78
	22—0	26	2.05
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	1、排放方式：连续性排放； 2、排放方式：连续性排放；排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

	项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-21 锅炉	0:00	20.88	355.8	405.36	
	1:00	20.54	381.15	392.68	
	2:00	20.12	369.43	391.7	
	3:00	19.97	375.68	392.06	
	4:00	19.96	376.25	390.88	
	5:00	20.04	393	370.98	
	6:00	19.91	364.2	373.81	
	7:00	19.95	377.3	336.11	
	8:00	20.08	368.25	313.91	
	9:00	20.35	392.98	350.68	
	10:00	20.8	411.9	361.94	
	11:00	21.24	460.08	355.31	
	12:00	21.74	430.66	322.54	
	13:00	22.27	451.25	357.51	
	14:00	22.47	443.8	387.52	
	15:00	22.5	418.04	385.65	
	16:00	22.51	407.15	384.52	
	17:00	22.4	392.52	382.54	
	18:00	22.35	375.83	356.16	
	19:00	22.01	384.86	397.89	
20:00	21.9	357.81	398.9		
21:00	21.47	372.48	383.5		
22:00	21.17	364.46	347.99		
23:00	20.67	356.61	346.14		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					