

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-11	0—2	32	0
	2—4	35	0
	4—6	34	0
	6—8	26	0.08
	8—10	23	0
	10—12	28	0.06
	12—14	25	1.08
	14—16	20	1.07
	16—18	27	1.05
	18—20	32	1.07
	20—22	32	1.07
	22—0	30	1.05
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注		排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-11 锅炉	0:00	19.91	173.56	431.45
	1:00	19.91	154.53	409.95
	2:00	19.48	153.93	409.35
	3:00	19.94	157.02	393.94
	4:00	19.89	138.77	362.16
	5:00	19.96	144.13	413.97
	6:00	20.15	176.97	427.56
	7:00	20.17	197.86	432.63
	8:00	20.18	209.19	430.65
	9:00	20.33	212.45	435.53
	10:00	20.43	237.99	459.76
	11:00	20.4	216.58	431.53
	12:00	20.58	228.44	426.75
	13:00	20.73	201.93	408.13
	14:00	20.64	205.82	382.23
	15:00	20.97	206.1	390.08
	16:00	20.74	228.75	405.86
	17:00	20.51	233.08	412.16
	18:00	20.28	221.68	396.08
	19:00	20.01	210.15	398.02
20:00	20.11	223.19	411.08	
21:00	20.34	195.76	381.46	
22:00	20.04	197.04	375.89	
23:00	20	206.64	406.88	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				