

山西兰花工业污水处理有限公司

废水、废气、噪声自行监测数据 单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	NH3-N	COD						
2013-12-27	12.60	13.54						
2013-12-28	15.13	17.88						
2013-12-29	12.54	25.18						
标准限值	25	100						
达标情况	达标	达标						
备注	1. 若有超标，写清超标倍数 2. 我公司排放废水方式为：24 小时直排，经处理后直接排入厂区外的巴公河。							