

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间 \ 项目	COD	NH ₃ -N						
2013-11-23	39	7.0						
2013-11-24	32	14.8						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-23 35t 锅炉	0:00	38.46	246.0	
	1:00	41.74	336.2	
	2:00	37.69	318.5	
	3:00	40.09	351.3	
	4:00	47.43	297.7	
	5:00	47.34	292.7	
	6:00	40.12	341.4	
	7:00	41.33	288.5	
	8:00	39.62	334.0	
	9:00	50.12	285.4	
	10:00	38.79	349.8	
	11:00	39.24	359.2	
	12:00	29.77	326.3	
	13:00	53.04	229.9	
	14:00	34.52	250.7	
	15:00	38.65	264.8	
	16:00	37.22	328.0	
	17:00	50.99	234.0	
	18:00	42.66	279.2	
	19:00	44.28	282.5	
20:00	42.67	252.4		
21:00	39.36	273.6		
22:00	38.07	277.9		
23:00	34.92	229.9		
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-24 35t 锅炉	0:00		55.0	285.3
	1:00		32.92	242.7
	2:00		40.43	259.3
	3:00		43.46	269.8
	4:00		44.51	281.0
	5:00		34.08	254.2
	6:00		37.87	256.8
	7:00		45.81	222.6
	8:00		47.73	299.1
	9:00		44.79	270.8
	10:00		45.31	302.1
	11:00		37.54	319.7
	12:00		36.62	273.7
	13:00		39.83	282.9
	14:00		42.81	292.8
	15:00		37.95	299.8
	16:00		33.82	316.3
	17:00		50.72	242.8
	18:00		56.67	40.74
	19:00		47.97	7.98
20:00		45.56	250.6	
21:00		39.03	274.3	
22:00		30.07	276.5	
23:00		47.55	247.4	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				