

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH <sub>3</sub> -N					
2013-11-06	7.4	52	4					
标准限值		150	70					
达标情况		达标	达标					
备注	1. 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉） 2. 污染物排放方式及去向（请写清楚污染物排放方式及去向）							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-06 锅炉 1 号	0:00		45	539	
	1:00		41	611	
	2:00		37	625	
	3:00		32	632	
	4:00		40	643	
	5:00		48	637	
	6:00		49	490	
	7:00		49	484	
	8:00		32	634	
	9:00		32	559	
	10:00		41	510	
	11:00		52	607	
	12:00		48	681	
	13:00		49	654	
	14:00		56	564	
	15:00		3.6	397	
	16:00		40	378	
	17:00		44	370	
	18:00		40	340	
	19:00		43	344	
20:00		37	380		
21:00		38	387		
22: 00		37	381		
23: 00		56	564		
标准限值			900	无	
达标情况			100%		
备注					

2013-11-06 锅炉 2 号	0:00		53	365	
	1:00		54	364	
	2:00		53	359	
	3:00		53	354	
	4:00		53	350	
	5:00		53	528	
	6:00		53	342	
	7:00		53	338	
	8:00		53	335	
	9:00		53	330	
	10:00		53	326	
	11:00		53	319	
	12:00		53	319	
	13:00		53	316	
	14:00		53	311	
	15:00		仪器维护	仪器维护	
	16:00		仪器维护	仪器维护	
	17:00		56	375	
	18:00		60	449	
	19:00		71	275	
20:00		52	392		
21: 00		50	320		
22: 00		48	66		
23: 00		50	31		
标准限值			900	无	
达标情况			100%		
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）				