

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH ₃ -N					
2013-12-26	7.30	79	16					
标准限值		150	70					
达标情况		达标	达标					
备注	以连续排放的形式排入丹河							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-26 锅炉 1、2 号 排气筒	0:00	31	67	720
	1:00	31	61	694
	2:00	31	54	668
	3:00	31	54	673
	4:00	30	67	659
	5:00	39	55	667
	6:00	45	108	670
	7:00	31	102	739
	8:00	44	120	475
	9:00	31	80	440
	10:00	31	78	430
	11:00	31	82	420
	12:00	31	54	442
	13:00	31	108	406
	14:00	31	105	408
	15:00	31	103	407
	16:00	30	114	451
	17:00	31	89	457
	18:00	31	111	456
	19:00	31	115	455
20:00	31	113	454	
21:00	31	57	441	
22:00	31	63	438	
23:00	31	30	442	
标准限值		200	900	无
达标情况		100%	100%	
备注				

项目 时间 & 点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-26 锅炉 3 号排 气筒	0:00	55	21	302	
	1:00	51	12	247	
	2:00	53	14	268	
	3:00	46	10	259	
	4:00	45	8.6	244	
	5:00	64	14	231	
	6:00	46	11	222	
	7:00	52	1.8	250	
	8:00	59	3.1	180	
	9:00	48	5.3	363	
	10:00	43	18	344	
	11:00	37	1.8	457	
	12:00	40	10	458	
	13:00	27	3.1	364	
	14:00	26	6.5	283	
	15:00	34	5.4	312	
	16:00	23	3.0	282	
	17:00	33	3.5	412	
	18:00	40	1.8	375	
	19:00	31	1.3	356	
20:00	61	7.2	386		
21:00	44	1.5	391		
22:00	30	9.9	336		
23:00	40	1.6	469		
标准限值		200	900	无	
达标情况		100%	100%		
备注					