

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2013-10-25	时刻	COD	NH3-N
	1:00	25.4	1.56
	5:00		3.79
	9:00	23.8	1.11
	13:00		3.57
	17:00	25.4	2.01
	21:00		2.83
	日均值	24.9	2.5
标准限值		150	70
达标情况		达标	达标

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-25 锅炉	0:00	3.783	190.88	
	1:00	4.247	174.34	
	2:00	3.028	175.5	
	3:00	2.9	156.49	
	4:00	4.501	138.44	
	5:00	4.991	139.71	
	6:00	4.775	52.18	
	7:00	2.729	14.025	
	8:00	3.633	15.378	
	9:00	4.087	15.22	
	10:00	2.972	14.974	
	11:00	4.305	15.39	
	12:00	3.143	13.574	
	13:00	3.449	13.364	
	14:00	3.391	12.884	
	15:00	2.953	15.574	
	16:00	3.891	114.76	
	17:00	2.765	124.94	
	18:00	4.2	136.68	
	19:00	3.276	130.71	
20:00	6.447	141.45		
21:00	27.968	156.61		
22:00	28.13	148.14		
23:00	29.781	164.32		
日均值		6.9	94.8	
标准限值	50.00	400.00		
达标情况		达标		
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）			