

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司  
废水（总排口）自行监测结果

时间	项目	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)	PH	流量 (m <sup>3</sup> /h)
2013-11-24	日均值	17.5	37.35	7.93	41.7
标准限值		150	70	6~9	--
达标情况		达标	达标	达标	达标
备注		污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。			

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
时间及点位					
2013-11-24 锅炉	0:00		3.962	248.87	
	1:00		4.301	244.07	
	2:00		4.412	260.49	
	3:00		2.619	249.53	
	4:00		5.043	225.82	
	5:00		4.051	247.35	
	6:00		4.427	232.06	
	7:00		4.262	209.5	
	8:00		3.928	257.86	
	9:00		2.54	254.62	
	10:00		4.751	242.29	
	11:00		5.354	235.43	
	12:00		4.79	234.96	
	13:00		5.481	218.59	
	14:00		3.174	239.33	
	15:00		4.407	241.45	
	16:00		3.623	252.46	
	17:00		4.684	231.42	
	18:00		5.308	225.66	
	19:00		4.069	244.65	
	20:00		2.62	186.66	
	21:00		4.116	236.05	
	22:00		3.261	217.2	
	23:00		8.083	214.18	
日均值			<b>4.303</b>	<b>235.438</b>	
标准限值		50.00	400.00	450.00	
达标情况			达标	达标	
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）				